

Brandskydd och säkerhet på UV-scoutläger

Innan lägret

- Lägerchef, krisgruppchef eller brandansvarig ansvarar för att kontakt tas med räddningstjänsten i berörd kommun i god tid före lägret. Stäm av om räddningstjänsten har något att tillägga utöver vad som nämns här.
- Gör en uppskattning så att alla tält får plats på lägergården och att framkomlighet för ambulans och räddningstjänst säkerställs.
- Lägerchef, krisgruppchef eller brandansvarig kontrollerar om eldningsförbud råder. Vid tveksamhet bör det finnas en planering för att klara sig utan öppen eld.
- Lägerchef, krisgruppchef eller brandansvarig bör se till att alla ledare får information om brandskyddsregler innan lägret börjar. Respektive kårchef ansvarar för att informationen vidarebefordras till kollegor inom UV-scoutkåren.
- I varje by ska det finnas minst två brandsläckare (lämpligen 6 kg pulver), minst en brandfilt samt minst en tunna för att kunna släcka med granruska eller motsvarande.
- Respektive kår ansvarar för att aktuella anhöriglistor för samtliga deltagare i kåren finns tillgängliga under lägret.
- Upprätta en krisplan för att vara förberedd om en olyckshändelse eller något annat oförutsett skulle inträffa.
- Se till att livräddningsutrustning finns vid ev. badplats.

Rekommendationer för brandskydd på UV-scoutläger

Tält

- Minsta avstånd mellan småtält är 3 m.
- Avstånd mellan militärtält eller andra stora tält är 5 m.

Eldning

- Lägerchef, krisgruppchef eller brandansvarig ska meddela om det råder eldningsförbud. Vid eldningsförbud får endast sprit- eller gasolkök användas vid matlagning under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.
- Kontrollera om eldningsförbud råder i MSB:s app "Brandrisk ute" där man kan se brandrisken och eventuella eldningsförbud i hela Sverige. Följ alltid upp med att kontrollera aktuell kommuns hemsida där mer information om vad som gäller vid eldningsförbudet ska finnas.
- Avstånd mellan eldstad för matlagning och närmaste tält ska vara minst 10 meter.
- Ingen eldning får ske direkt på marken. Det kan vara godkänt att elda på marken om en rejäl grusbädd har lagts ut vid eldstaden, lyft frågan med kontakt på räddningstjänsten.
- I varje by ska det finnas minst två handbrandsläckare (lämpligen 6 kg pulver) samt minst en brandfilt.
- Vid varje lägerkök ska det finnas tillgång till granruska. Avståndet mellan vattentunna och eldstad får inte överstiga 10 meter.
- Varje kår ska upprätta regler för när och hur eldning får ske. När kåren lämnar byn för gemensamma aktiviteter ska det finnas en ansvarig ledare som ser till att elden är släckt, eller utser någon som stannar kvar för att övervaka elden.
- Vid eldning vid gemensamma aktiviteter ska en utsedd eldvakt finnas.
- Alla scouter ska informeras om de speciella förhållande som råder samt vilka regler som gäller. Detta ska ske i samband med lägrets uppstart i byn och vid behov därefter.

- Det skall alltid finnas tillgång till mobiltelefon för att kunna larma.
- Vid kombinerad av gasol och ved ska gasolköket placeras minst 5 meter från eldstaden.

Eldning i militärtält

Eldning i tälten bör endast ske i speciella fall. Då bör följande beaktas:

- Brandvakt ska alltid finnas i tältet när eldning pågår.
- Brandvakten ska vara vaken, påklädd och sitta vid tältöppningen med uppsikt över spisen och de sovande.
- Brandvakten ska ha tillgång till en kniv för att vid en nödsituation kunna skära upp tältduken.
- Brandvakten ska se till att de sovande, kläder, sovsäckar, presenning eller annat brännbart inte kommer för nära spisen.
- Brandvakten ska vid brand väcka de sovande, se till att alla kommer ut ur tältet och vid nödfall skära upp tältduken för att underlätta utrymningen.
- Brandvakten ska vara en ledare eller ledarscout.
- Brandvakten ska hela tiden ha möjlighet att larma 112 via mobiltelefon.
- Hink eller liknande med vatten samt en ruska ska finnas lättillgängliga för att kunna släcka glöd som lämnar spisen. En lång ruska som når upp till skorstenen ska finnas utanför tältet.
- Brandfarliga varor (tändvätska, bensin, gasol etc.) får inte förvaras i tältet.
- Se till att skydd finns runt eldstaden skydd finns runt eldstaden så att inte några kläder, sovsäckar, presenning eller annat brännbart kan komma för nära eldstaden.
- Vid användning av fotogenlampor/fotogenkaminer och liknande, tänk på att upprätthålla god ventilation i tältet så att syrebrist inte uppstår.

Bad och vattenaktiviteter

- Rekommendation, minst en ledare per 5 scouter ska finnas med som badvakt. Om möjligt skriv upp namnen på de badande.
- Vid kanot och båt-aktiviteter ska alltid minst en vuxen ledare finnas med.
- Om det krävs transporter för att komma till badet är chauffören ansvarig för att gällande trafikregler följs.

Samlingslokal

- Kontrollera/tillse att aktuell lokal/tält är avsedd för de antal personer som maximalt kommer att vistas där.
- Släckutrustning (lämpligen 6 kg pulver) ska finnas i lokalen/tältet.
- Brandskyddsansvarig ska finnas på plats vid varje samling. Denne ansvarar för att utrymningsvägar är tillgängliga, släckutrustning finns samt kunna initiera en ev. utrymning av lokalen/tältet.
- Särskilda regler kan finnas i enskilda fall. Kontrollera med respektive räddningstjänst.

Vid en olyckshändelse

- Rädda människor i fara.
- Varna omgivningen.
- Larma räddningstjänsten eller ambulansen, ring 112.
- Samla patrullerna på uppsamlingsplatsen och rapportera till byfogden när alla är samlade. Byfogden rapporterar till lägerchefen.
- Släck om du har möjlighet men ta inga risker.

Systematiskt brandskyddsarbete under lägret

Under lägret bör ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. Nedan listas punkter som bör kontrolleras dagligen. Lägerchef/krisgruppchef/brandansvarig ansvarar för kontroll 1-3.

Respektive ansvarig i respektive kår ansvarar för punkterna 4-8.

	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6
1. Brandvägar är framkomliga.						
2. Allmän ordning och reda, ex inte brännbart material kring samlingslokalen.						
3. Kontroll av livräddningsutrustning.						
4. Aktuell deltagarlista finns tillgänglig i kåren.						
5. Släckutrustning finns i varje kår.						
6. Rätt avstånd mellan tält, samt mellan tält och eldstad.						
7. Avstånd mellan gasolkök och tält minst 5 m.						
8. Alla är informerade om samtliga regler i detta PM.						